

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Самара

(место составления акта)

« 11 » марта 2021

(дата составления акта)

12 часов 00 минут

(время составления акта)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 186

По адресу/адресам: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 193 А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по городскому округу Самара полковника внутренней службы Мамыкина Алексея
Сергеевича № 186 от 02.02.2021

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа № 49 имени ветерана военной контрразведки
Стычкова К.Г.» городского округа Самара

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«09» марта 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

«11» марта 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городскому
округу Самара УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки): 04.02.2021 в 15 ч. 10 мин. ✓

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по городскому округу Самара (государственный инспектор г.о. Самара по пожарному
надзору) Мурзина Алина Андреевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: директор МБОУ «Школа № 49 имени ветерана военной
контрразведки Стычкова К.Г.» г.о. Самара Вершинина Наталья Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Характер нарушений	Положения (нормативных) правовых актов	Лицо (а), допустившее (ие) нарушения
1	2	3	4
1.	Не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности.	В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем (далее руководитель организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях. Нарушение: п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	Директор МБОУ «Школа № 49» г.о. Самара Вершинина Н.А.
2.	В декларации пожарной безопасности указаны нормативные документы, утратившие силу (ППБ-101-89 Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений).	В случае изменения содержащихся в декларации пожарной безопасности сведений, в том числе в случае смены собственника или иного законного владельца объекта защиты, изменения функционального назначения либо капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты, уточненные декларации пожарной безопасности, составленные в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, представляются в течение одного года со дня изменения содержащихся в них сведений. При составлении декларации пожарной безопасности в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи в отношении объектов защиты, для которых установлены требования технических регламентов, принятых в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативных документов по пожарной безопасности, в декларации указывается перечень статей (частей, пунктов) указанных документов, требования которых установлены и выполнены для соответствующего объекта защиты. Нарушение: п. 1, 3, 4, 6 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Директор МБОУ «Школа № 49» г.о. Самара Вершинина Н.А.

3.	На путях эвакуации (в коридорах) размещены посторонние предметы (горшки с цветами).	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов. Нарушение: п. 27 (б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	Директор МБОУ «Школа № 49» г.о. Самара Вершинина Н.А.
4.	Светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренной конструкцией светильника (инвентарная в спортивном зале).	Запрещается: эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами. Нарушение: п. 35 (в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	Директор МБОУ «Школа № 49» г.о. Самара Вершинина Н.А.
5.	Места размещения ручных пожарных извещателей не обозначены знаками пожарной безопасности.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Нарушение: п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	Директор МБОУ «Школа № 49» г.о. Самара Вершинина Н.А.
6.	На дверях, ведущих в лестничные клетки, отсутствуют приспособления для самозакрывания (либо находятся в разобранном состоянии) и уплотнение в притворах.	Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир. Нарушение: п.2 ч.1 ст.6, п.1 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	Директор МБОУ «Школа № 49» г.о. Самара Вершинина Н.А.
7.	Руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций (не обеспечил обработку деревянных	При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.	Директор МБОУ «Школа № 49» г.о. Самара Вершинина Н.А.

	конструкций сценической коробки в актовом зале).	При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты. Нарушение: п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	
8.	Отсутствует техническая документация на вещества и материалы, содержащая информацию о показателях пожарной опасности веществ и материалов, применяемых для отделки стен коридора 2 этажа, стен трех лестничных клеток с 1-3 этаж, пол 2 этажа (краска).	Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону Нарушение: п. 3, 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Директор МБОУ «Школа № 49» г.о. Самара Вершинина Н.А.
9.	План эвакуации людей в случае пожара на 2 этаже выполнен не соответствует ГОСТ Р 12.2.143-2009 (выполнен не в фотолюминесцентном исполнении).	Планы эвакуации разрабатываются организацией, имеющей специальное разрешение на осуществление данной деятельности, утверждаются руководителем организации и являются основанием для их воспроизведения в фотолюминесцентном исполнении. Планы эвакуации в фотолюминесцентном исполнении вывешиваются на видных местах в соответствии с местом расположения, указанным на плане. Нарушение: п. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.5.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».	Директор МБОУ «Школа № 49» г.о. Самара Вершинина Н.А.
10.	Коридоры длиной более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа.	Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м. Нарушение: п. 3 ст. 4, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	Директор МБОУ «Школа № 49» г.о. Самара Вершинина Н.А.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены

нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Распоряжение о проведении плановой выездной проверки № 186 от 02.02.2021 г., предписание № 186/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 11.03.2021 года, определение о назначении времени и месте составления протокола об административном правонарушении от 11.03.2021.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по городскому округу Самара
старший лейтенант внутренней службы
Мурзина Алина Андреевна



«11» марта 2021 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ «Школа № 49» г.о. Самара
Вершинина Наталья Александровна



«11» марта 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)